PROFIL PODŁUŻNY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100/500

p.p. 80,00m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	RZĘDNA DNA KANAŁU	RZĘDNA TERENU
Si2S2.1	0,00	3,94	84,55	88,49
	4,00	3,91	84,57	88,48
S2.2	22,00	3,74	84,66	88,40
S2.3	26,50	4,27	84,68	88,95
S2.4	76,50	4,89	84,93	89,82
S2.5	126,50	5,90	85,18	91,08
S2.6	170,50	5,43	85,40	90,83
S2.7	221,50	4,21	85,65	89,86
S2.8	251,00	5,51	85,79	91,30
S2.9	284,00	6,11	85,96	92,07
S2.10	306,50	6,50	86,07	92,57
S2.11	334,00	6,44	86,21	92,65
S2.12	357,50	6,85	86,33	93,18
S2.13	382,50	7,03	86,45	93,48
S2.14	413,50	7,41	86,61	94,02
S2.15	466,50	5,63	86,87	92,50
S2.13	0,00	7,03	86,45	93,48
S2.15'	36,50	6,37	86,63	93,00
S2.13	0,00	7,03	86,45	93,48
S2.16'	37,50	6,21	86,64	92,85
S2.16	54,00	6,38	86,72	93,10
Si1	0,00	1,93	92,45	94,38
S1.1	6,50	2,00	92,48	94,48
S1.2	44,00	1,93	92,67	94,60
S1.3	70,50	1,50	92,80	94,30

Intermediate terrain elevations (RZĘDNA TERENU): 90,50; 90,00; 89,50; 89,50 (S2.6–S2.7); 90,00; 90,50; 91,00 (S2.7–S2.8); 91,50; 92,00 (S2.8–S2.9); 92,50 (S2.9–S2.10); 93,00 (S2.11–S2.12); 93,50 (S2.12–S2.13); 94,00 (S2.13–S2.14); 94,00; 93,50; 93,00 (S2.14–S2.15); 93,50 (S2.13–S2.15'); 93,50 (S2.13–S2.16'); 94,50 (Si1–S1.1); 94,50 (S1.1–S1.2); 94,50 (S1.2–S1.3).

Section lengths (ODLEGŁOŚCI): 4,0m; 18,0m; 4,5m; 50,0m; 50,0m; 44,0m; 51,0m; 29,5m; 33,0m; 22,5m; 27,5m; 23,5m; 25,0m; 31,0m; 53,0m; 36,5m; 37,5m; 16,5m; 6,5m; 37,5m; 26,5m

SPADEK: i=0,5% — ŚREDNICA: ø200

MATERIAŁ:
- Si2S2.1 – S2.3: PVC–U KLASY S
- S2.3 – S2.6: RURA KANALIZACYJNA PVC/ KAMIONKOWA/ GRP
- S2.6 – S2.15: RURA KANALIZACYJNA PVC–U KLASY S SDR34 ø200x5,9mm
- S2.13 – S2.15': PVC–U KLASY S SDR34 ø200x5,9mm
- S2.13 – S2.16: RURA KANALIZACYJNA PVC–U KLASY S SDR34 ø200x5,9mm
- Si1 – S1.3: RURA KANALIZACYJNA PVC–U KLASY S SDR34 ø200x5,9mm

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP



Oznaczenia:
1 – podłoże (podsypka)
2 – obsypka zasadnicza
3 – obsypka górna
4 – zasypka
5 – grunt rodzimy
H – głębokość wykopu
b – szerokość wykopu
Hz – wysokość przykrycia

UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem sprawdzenia rzeczywistego zagłębienia istniejącej infrastruktury podziemnej.
2. Dno studni betonowych wyposażyć w kinety zbiorcze, z wkładką z tworzywa.

Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. Jolanta Skowron Siedziba: ul. Kręta 11a, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 10 24			Nr rysunku: 4
Obiekt: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej		Stadium:	Skala: 1:100/500
Adres: Osiedle Górny Taras, ul. Szosowa 74-320 Barlinek dz. 62 obr. Osina, 546, 248/10, 249/4, 249/6, 250/4, 251/4, 252/5, 252/6, 252/9, 253/3, 253/6, 253/7, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262/4 obr. Barlinek 1		PB	Str. nr: 20
Treść: PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ			Podpis
Projektant:	mgr inż. Jolanta Skowron	LBS/0077/POOS/10 w spec. instalacje sanitarne w zakresie pełnym (LBS/IS/0161/11)	01.2019
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Skowron	LBS/0010/POOS/11 w spec. instalacje sanitarne w zakresie pełnym (LBS/IS/1238/09)	01.2019
Opracowujący:	inż. Łukasz Kruk		01.2019