

HK.9020.374.2024

Myślibórz, 11.09.2024r.

**Przedsiębiorstwo Wodociągowo -
Kanalizacyjne Płonia Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek**

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, działając na podstawie:

- art. 27 ust. 1 i art. 37.ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416),
- art. 104 §1, art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572),
- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 757),
- § 3 ust. 3 pkt.1, § 21 ust.1 pkt. 3, ust. 4, ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po przeanalizowaniu sprawozdania z badania próbki wody przeznaczonej do spożycia pobranej w dniu 09.09.2024r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Moczydło (z punktu poboru wody na stacji uzdatniania wody-punkt zgodności), sprawozdanie cząstkowe nr Spr/BM/PW/1939-Q/24 z dnia 11.09.2024r. wykonanych przez akredytowane Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanej z wodociągu publicznego Moczydło z uwagi na obecność **bakterii grupy coli w liczbie 5 jtk /100 ml wody**, do dnia uzyskania jakości wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym

i nakazuje:

1. skutecznie poinformować odbiorców wody dostarczanej z wodociągu publicznego Moczydło o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia, prowadzonych działaniach naprawczych oraz konieczności przegotowania wody przed jej spożyciem;
2. podjąć skuteczne działania naprawcze w tym dezynfekcji w celu doprowadzenia jakości wody do spożycia dostarczanej z wodociągu publicznego Moczydło do wymagań określonych w załączniku nr 1 części C tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). w terminie do dnia **23.09.2024r;**

3. do czasu uzyskania odpowiedniej jakości wody uznać jej warunkową przydatność do spożycia pod warunkiem nieprzekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk /100 ml dla parametru bakterie grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoków kałowych;
4. przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Myśliborzu zaakceptowany przez Burmistrza Barlinka plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji;
5. powiadomić o zakończeniu działań naprawczych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu oraz przedstawić sprawozdania z badania próbek wody, pozwalające na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody dostarczanej z wodociągu publicznego Moczydło.

Decyzji w punkcie 1, 4 na podstawie art. 108 kpa nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie:

W dniu 09.09.2024r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w ramach nadzoru sanitarnego pobrali próbkę wody przeznaczonej do spożycia do badań z wodociągu publicznego Moczydło. Próbkę wody została pobrana w punkcie czerpalnym wody – miejsce podawania wody do sieci wodociągowej, co zostało udokumentowane protokołem poboru próbki nr 109/2024 z dnia 09.09.2024r. Na podstawie analizy sprawozdania z badania wody Nr Spr/BM/PW/1939-Q/24 z dnia 11.09.2024r., stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk w 100ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Echerichia coli i enterokoków kałowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu stwierdził, że woda z powodu obecności bakterii grupy coli pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne”, wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/ 100 ml wody.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną,

niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego uznał, że ze względu na rodzaj przekroczonych norm możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Moczydło po jej uprzednim przegotowaniu do czasu, przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i oprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody. Podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody dostarczanej z wodociągu publicznego Moczydło jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i przytoczone uregulowania prawne należało zobowiązać Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek do podjęcia działań naprawczych zmierzających do zapewnienia wody o właściwej jakości tj. do obowiązujących wymagań sanitarnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

do dnia 23.09.2024r., uznając iż wyznaczony termin realizacji nałożonych obowiązków gwarantuje możliwość podjęcia skutecznych działań eliminujących ryzyko zdrowotne.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Natomiast art. 37 ust. 1 ww. ustawy określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 108 §1 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzji w pkt. 1, 4 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne na podstawie art. 10 § 2 Kpa odstąpił od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu, ponieważ załatwienie przedmiotowej sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu postanawia jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2 i art. 129 § 1 i § 2 Kpa (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572) przysługuje stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślibórze w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu od wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne -nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 130 § 3 Kpa, wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji w przypadku, gdy decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Smolarek
mgr inż. Marzena Smolarek
specjalista zdrowia publicznego

.....
/Podpis i pieczęć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/

Otrzymują:

① Adresat- zobowiązany

Do wiadomości:

1. Burmistrz Barlinka-ePUAP
2. Starostwo Powiatowe Myślibórz- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii Myślibórz
4. ZPWIS w Szczecinie
5. Sekcja HŻ wm.
6. aa