

KOMUNIKAT Nr 13/2024



Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu z dnia 11.09.2024r.
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Moczydło, gmina Barlinek, zaopatrującego 134 mieszkańców
miejscowości: Moczydło.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu **09.09.2024r.** informuje, że w pobranej próbce stwierdzano obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk w 100 ml wody. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Uzdatniona woda dostarczana konsumentom nie powinna zawierać bakterii grupy coli.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu wydał decyzję dopuszczającą warunkowo wodę do spożycia z wodociągu publicznego Moczydło do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Woda z kranu może być spożywana i używana do mycia zębów, warzyw i owoców spożywanych na surowo, kąpeli po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Do innych celów woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, zarządca wodociągu publicznego Moczydło, został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Smolarek
mgr inż. Marzena Smolarek
specjalista zdrowia publicznego

11.09.2024r.

.....
/ data, podpis i pieczęć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/