




**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w ul. Myśliborskiej i Pogodnej w Moczkuwie
na dz. Nr 235 i 230/22 obręb Moczkuwo, gmina Barlinek”**

PROJEKT AKPiA


| | | | |
|---|---|------------------|--------|
| OBIEKT: | ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW | | |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XXVI | | |
| ADRES INWESTYCJI: | Moczkuwo, ul. Myśliborska i Pogodna Dz. Nr 235, 230/22 – obr. Moczkuwo gmina Barlinek | | |
| INWESTOR: | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5; 74-320 Barlinek | | |
| Zawartość wg spisu treści na następnej stronie. | | | |
| | | | |
| Autorzy opracowania | Uprawnienia | Data | Podpis |
| OPRACOWAŁ: | | | |
| Teczka 4 | | EGZ.ARCH. | |


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|--------------------|----------|------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | C | D | E | F |
| <p>SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY ZASILAJĄCO – STEROWNICZEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Zasilanie 2. Obwody główne 3. Obwody pomocnicze 1 4. Obwody pomocnicze 2 5. Sterowanie HZP 6. Sterownik PLC 7. Sygnalizacja 8. Sterowanie 9. Sterowanie i sygnalizacja poziomów 10. Komunikacja 11. Zabudowa aparatury 12. Listwa zaciskowa 13. Zestawienie aparatury | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div> <div>  </div> <div> <div>Projekt:</div> <div>Moczkowo ul. Myśluborska i Pogodna</div> </div> </div> | | | | | | | | | | Kreślił: | Hubert Wojdat | Lb. sch: | 13 | Schemat: | 0 |
| <div> <div>Temat strony:</div> <div></div> </div> | | | | | | | | | | Sprawdził: | Paweł Gierwatowski | Data: | 2019-01-09 | Sch. nast: | 1 |






| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|--|--|--|------------|--------------------|----------|------------|------------|---|
| | Projekt: | Moczkowo ul. Myśluborska i Pogodna | | | | Kreślił: | Hubert Wojdat | Lb. sch: | 13 | Schemat: | 4 |
| | Temat strony: | Obwody pomocnicze 2 | | | | Sprawdził: | Paweł Gierwatowski | Data: | 2019-01-09 | Sch. nast: | 5 |







Zestawienie aparatury

| Oznaczenie (-) | Kod | Opis | Producent | Typ dokumentu | Schemat | Kol. |
|---|-------------------|---|--------------|---------------------|---------|------------|
| W1 | SK40-5.8380/P03 | Przetłącznik sieć/agregat | Spamel | Schematy zasadnicze | 1 | 2 |
| GN1 | 32A 400V 5P | Wtyka agregatu | PCE | Schematy zasadnicze | 1 | 4 |
| OPP1 | SPBT 12/280/4 | Ogranicznik przepięć B+C | Eaton | Schematy zasadnicze | 1 | 4 |
| LE 1 | LE03M | Licznik Energii Elektrycznej 3F | F&F | Schematy zasadnicze | 1 | 5 |
| LE2 | LE-01MP | Licznik energii, pomiar prądu P1 | F&F | Schematy zasadnicze | 2 | 2 |
| M1 | Pompa 1 | Silnik pompy 1 | | Schematy zasadnicze | 2 | 3 |
| Q1 | PKE12/XTU-4 | Elektroniczny wyłącznik silnikowy P1 | Eaton | Schematy zasadnicze | 2 | 3 |
| KP2 | .55.34.8.230.0040 | Przełącznik kontrolny pompy 1 | Finder | Schematy zasadnicze | 2 | 4 |
| E1 | G2CU400V10AL10 | Zabezpieczenie silnika P1 | TELE | Schematy zasadnicze | 2 | 5 |
| LE3 | LE-01MP | Licznik energii, pomiar prądu P2 | F&F | Schematy zasadnicze | 2 | 7 |
| M2 | Pompa 2 | Silnik pompy 2 | | Schematy zasadnicze | 2 | 8 |
| Q2 | PKE12/XTU-4 | Elektroniczny wyłącznik silnikowy P2 | Eaton | Schematy zasadnicze | 2 | 8 |
| KP2 | .55.34.8.230.0040 | Przełącznik kontrolny pompy 2 | Finder | Schematy zasadnicze | 2 | 9 |
| E2 | G2CU400V10AL10 | Zabezpieczenie silnika P2 | TELE | Schematy zasadnicze | 2 | 9 |
| KZ | .40.52.8.230.0000 | Przełącznik kontrolny zasilania | Finder | Schematy zasadnicze | 3 | 2 |
| F2 | CLS6-B4 | Zabezpieczenie nadprądowe CKF2 | Eaton | Schematy zasadnicze | 3 | 2 |
| F1 | CLS6-B4 | Zabezpieczenie nadprądowe CKF1 | Eaton | Schematy zasadnicze | 3 | 2 |
| CKF1 | CKF317 | Czujnik kolejności i zaniku faz | F&F | Schematy zasadnicze | 3 | 2 |
| F3 | CLS6-B4 | Zabezpieczenie nadprądowe CKF3 | Eaton | Schematy zasadnicze | 3 | 3 |
| Z1 | DRP-24V48W1AZ | Zasilacz 230VAC/24VDC | | Schematy zasadnicze | 3 | 4 |
| B1 | 57.904.5355.0 | Zabezpieczenie UPS 1,6A | WIELAND | Schematy zasadnicze | 3 | 4 |
| AK1 | 12V 5Ah | Akumulator | MW | Schematy zasadnicze | 3 | 5 |
| UPS1 | MT-UPS-1 | Moduł ładowania akumulatora | INVENTIA | Schematy zasadnicze | 3 | 5 |
| EG1 | SHT100 | Grzałka | Alfa Plastic | Schematy zasadnicze | 3 | 6 |
| T1 | THR02 | Termostat | Alfa Plastic | Schematy zasadnicze | 3 | 6 |
| F4 | CLS6-B6 | Zabezpieczenie nadprądowe ogrzewania | Eaton | Schematy zasadnicze | 3 | 6 |
| B2 | 57.904.5355.0 | Zabezpieczenie sterownika 1A | WIELAND | Schematy zasadnicze | 3 | 7 |
| B3 | 57.904.5355.0 | Zabezpieczenie sygnalizacji 1A | WIELAND | Schematy zasadnicze | 3 | 7 |
| D1 | 1N4007 | Dioda | Rectron | Schematy zasadnicze | 3 | 8 |
| B4 | 57.904.5355.0 | Zabezpieczenie sondy hydrostatycznej 63mA | WIELAND | Schematy zasadnicze | 3 | 8 |
| Projekt: Moczkowo ul. Wąsliborska i Pogodna | | | Nr rysunku: | 00.001 | Mod: | Nazwisko: |
| Data: 2019-01-14 | | | | | | Schemat: 1 |

Zestawienie aparatury

| Oznaczenie (-) | Kod | Opis | Producent | Typ dokumentu | Schemat | Kol. |
|---|-------------------|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| B5 | 57.904.5355.0 | Zabezpieczenie panela 1A | WIELAND | Schematy zasadnicze | 3 | 9 |
| B6 | 57.904.5355.0 | Zabezpieczenie przetwornicy 1A | WIELAND | Schematy zasadnicze | 3 | 9 |
| WZ1 | AZ-B | Automat zmierzchowy | F&F | Schematy zasadnicze | 4 | 1 |
| S5 | C2SS1-10B-10 | Załączenie ręczne oświetlenia zewnętrznego | ABB | Schematy zasadnicze | 4 | 2 |
| K3 | Z-SCH230/1/25-20 | Stycznik załączenia oświetlenia | Eaton | Schematy zasadnicze | 4 | 2 |
| P2 | | Lampa zewnętrzna | | Schematy zasadnicze | 4 | 2 |
| F5 | CLS6-B10 | Zabezpieczenie nadprądowe oświetlenia zewnętrznego | Eaton | Schematy zasadnicze | 4 | 2 |
| F6 | CLS6-B4 | Zabezpieczenie nadprądowe HZP | Eaton | Schematy zasadnicze | 4 | 3 |
| GN2 | 16A 230V 3P | Gniazdo serwisowe 230VAC 16A | PCE | Schematy zasadnicze | 4 | 5 |
| F7 | CLS6-B16 | Zabezpieczenie nadprądowe gniazda 230VAC | Eaton | Schematy zasadnicze | 4 | 5 |
| FRP1 | CFI6-40/4/003 | Wyłącznik różnicowo-prądowy | Eaton | Schematy zasadnicze | 4 | 5 |
| P1 | Mera TL-8 | Oświetlenie szafy | Mera | Schematy zasadnicze | 4 | 6 |
| F8 | CLS6-C16/3 | Zabezpieczenie gniazda serwisowego 400V 16A | Eaton | Schematy zasadnicze | 4 | 7 |
| GN3 | 16A 400V N+PE | Gniazdo serwisowe 3x400V 16A | PCE | Schematy zasadnicze | 4 | 7 |
| KT1 | F80-11-0-240-0000 | Przełącznik czasowy HZP | Finder | Schematy zasadnicze | 5 | 3 |
| KT3 | .40.52.8.230.0000 | Przełącznik HZP | Finder | Schematy zasadnicze | 5 | 5 |
| KT2 | F80-11-0-240-0000 | Przełącznik czasowy HZP | Finder | Schematy zasadnicze | 5 | 6 |
| M3 | | Kompresor HZP | | Schematy zasadnicze | 5 | 6 |
| SH1 | SG25S 4-20mA 0-4m | Sonda hydrostatyczna 4-20mA | Aplisens | Schematy zasadnicze | 6 | 2 |
| PLC1 | MT-151 | Moduł telemetryczny | Inventia | Schematy zasadnicze | 6 | 2 |
| KS1 | .40.52.8.230.0000 | Przełącznik załączenia auto P1 | Finder | Schematy zasadnicze | 6 | 4 |
| KS2 | .40.52.9.24.0000 | Przełącznik załączenia auto P2 | Finder | Schematy zasadnicze | 6 | 4 |
| KS3 | .40.52.9.24.0000 | Przełącznik załączenia auto P1 rewers | Finder | Schematy zasadnicze | 6 | 5 |
| KS4 | .40.52.9.24.0000 | Przełącznik załączenia auto P2 rewers | Finder | Schematy zasadnicze | 6 | 5 |
| KS5 | .40.52.9.24.0000 | Przełącznik załączenia sygnalizatora - błysk | Finder | Schematy zasadnicze | 6 | 6 |
| WK2 | K-1 | Wyłącznik krańcowy otwarcia szafy | Satel | Schematy zasadnicze | 6 | 6 |
| KS6 | .40.52.9.24.0000 | Przełącznik załączenia sygnalizatora - dźwięk | Finder | Schematy zasadnicze | 6 | 6 |
| WK1 | KXCBS11+KXAM2 | Wyłącznik krańcowy otwarcia wjazdu komory pompowni | Lovato | Schematy zasadnicze | 6 | 6 |
| KS7 | .40.52.9.24.0000 | Przełącznik sgnalizatora - buzzer | Finder | Schematy zasadnicze | 6 | 6 |
| S1 | 4G10-5128-U | Przełącznik rodzaju pracy P1 | Apator | Schematy zasadnicze | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | Nr rysunku: 00.001 | | | Nazwisko: |
| Projekt: Moczkowo ul. Wąsłiborska i Pogodna | | | Mod: | | Schemat: | |
| Data: 2019-01-14 | | | | | 2 | |

Zestawienie aparatury

| Oznaczenie (-) | Kod | Opis | Producent | Typ dokumentu | Schemat | Kol. |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| S2 | 4G10-5128-U | Przełącznik rodzaju pracy P2 | Aparator | Schematy zasadnicze | 6 | 7 |
| KS8 | .55.34.9.024.0040 | Przełącznik dezaktywacji pływaków | Finder | Schematy zasadnicze | 6 | 7 |
| KS9 | .40.52.9.24.0000 | Przełącznik resetu zabezpieczeń | Finder | Schematy zasadnicze | 6 | 7 |
| L1 | CL-502G | Lampka zielona - praca P1 | ABB | Schematy zasadnicze | 7 | 1 |
| L3 | CL-502Y | Lampka żółta - praca P1 rewers | ABB | Schematy zasadnicze | 7 | 2 |
| L2 | CL-502R | Lampka czerwona - awaria P1 | ABB | Schematy zasadnicze | 7 | 2 |
| L6 | CL-502Y | Lampka żółta - praca P2 rewers | ABB | Schematy zasadnicze | 7 | 3 |
| L4 | CL-502G | Lampka zielona - praca P2 | ABB | Schematy zasadnicze | 7 | 3 |
| L5 | CL-502R | Lampka czerwona - awaria P2 | ABB | Schematy zasadnicze | 7 | 4 |
| L7 | CL-523G | Lampka zielona - zasilanie prawidłowe | ABB | Schematy zasadnicze | 7 | 5 |
| L8 | CL-502W | Lampka biała - tryb lokalny P1 | ABB | Schematy zasadnicze | 7 | 5 |
| L9 | CL-502W | Lampka biała - tryb lokalny P2 | ABB | Schematy zasadnicze | 7 | 5 |
| SO1 | 24VDC | Sygn. optyczny | | Schematy zasadnicze | 7 | 6 |
| SA2 | XVDC9B | Buzzer | | Schematy zasadnicze | 7 | 7 |
| SA1 | 24VDC | Sygn. akustyczny | | Schematy zasadnicze | 7 | 7 |
| PO1 | AS44TFT0422 | Panel operatorski | Astraada | Schematy zasadnicze | 7 | 8 |
| KCZ | .40.52.9.012.0000 | Przełącznik czytnika zbliżeniowego | Finder | Schematy zasadnicze | 7 | 9 |
| Z2 | DCDC15H | Przetwornica 24VDC/12VDC | Pulsar | Schematy zasadnicze | 7 | 10 |
| CZ1 | PRT12EM-G | Czytnik zbliżeniowy | Roger | Schematy zasadnicze | 7 | 10 |
| S1 | 4G10-5128-U | Przełącznik rodzaju pracy P1 | Aparator | Schematy zasadnicze | 8 | 1 |
| KA1 | .55.34.8.230.0040 | Przełącznik pracy automatycznej P1 | Finder | Schematy zasadnicze | 8 | 1 |
| S1 | 4G10-5128-U | Przełącznik rodzaju pracy P1 | Aparator | Schematy zasadnicze | 8 | 2 |
| K1.1 | DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) | Stycznik pracy rewersyjnej P1 | Eaton | Schematy zasadnicze | 8 | 3 |
| S3 | M22-DDL-GR-GB1/GB0 | Przycisk Start/Stop P1 | Eaton | Schematy zasadnicze | 8 | 3 |
| KZP1 | .40.52.8.230.0000 | Przełącznik załączenia P1 | Finder | Schematy zasadnicze | 8 | 3 |
| K1 | DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) | Stycznik P1 | Eaton | Schematy zasadnicze | 8 | 4 |
| S2 | 4G10-5128-U | Przełącznik rodzaju pracy P2 | Aparator | Schematy zasadnicze | 8 | 6 |
| KA2 | .55.34.8.230.0040 | Przełącznik pracy automatycznej P2 | Finder | Schematy zasadnicze | 8 | 6 |
| K2 | DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) | Stycznik P2 | Eaton | Schematy zasadnicze | 8 | 7 |
| S4 | M22-DDL-GR-GB1/GB0 | Przycisk Start/Stop P2 | Eaton | Schematy zasadnicze | 8 | 7 |
| | | | Projekt: Moczkowo ul. Wąsłoborska i Pogodna | Nr rysunku: 00.001 | Mod: | Nazwisko: |
| | | | Data: 2019-01-14 | | | |
| | | | | | | Schemat: 3 |

Zestawienie aparatury

[illegible]