

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzynka, gm. Barlinek”, nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: PWK/ZP/01/2020

### Odpowiedź na pytania Wykonawcy:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – dalej PZP, uwzględniając pytania oferentów Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczących zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Pytanie:**

W związku z założonym przez Zamawiającego obmiarowym rozliczaniem zadania zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ:

1. W przedmiarze robót dla zlewni PS1 w dziale 1.2 pozycja nr 5 „Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer. do 1,0m i głęb. do 3m, umocnienie pełne, grunt kat. I-IV” - w przedmiarze podana jest ilość 0,00m<sup>3</sup>. Czy jest to ilość poprawna?
2. Po zliczeniu studni kanalizacyjnych z wszystkich przedmiarów robót ich ilość nie odpowiada ilości wynikającej z PZT i profili sieci kanalizacji sanitarnej, tj.:

Rodzaj studni	Ilość wg przedmiarów	Ilość wg PT
Studnia betonowa DNI000	13szt.	0szt.
Studnia betonowa DNI200	19szt.	12szt.
Studnia tworzywowa DN625	25szt.	41szt.

Prosimy o weryfikację przedmiarów i ich korektę aby były adekwatne do dokumentacji projektowej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w związku z zadaniem pytaniem dokonuje modyfikacji nr 1 do SIWZ.

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz celach związanych z działaniami statutowymi Administratora danych, w tym rachunkowych, ewidencyjnych, archiwalnych.

Administratorem danych jest PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku (74-320) przy ul. Fabrycznej 5. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: [biuro@pwkplonia.pl](mailto:biuro@pwkplonia.pl) lub zadzwoń pod numer tel. 95 746 2100.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, zewnętrzna obsługa informatyczna, zewnętrzna obsługa prawnicza oraz organy administracji publicznej.


Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5'ciu lat (dane służące do realizacji umowy w zakresie ewidencyjnym) oraz 10-ciu lat (informacje rozliczeniowe) od dnia wygaśnięcia umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy lub uzyskania informacji o które osoba składa wniosek. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub uzyskanie informacji o które osoba składa wniosek.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania, przysyła się wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego: <https://www.pwkplonia.pl/biuletyn/index.php?id=142>



PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Ryszard Kuroch*